



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ



RESPUESTAS
JUNTA DE ACLARACIONES
PROGRAMA FISM, EJERCICIO 2021
NUMERO DE PROCEDIMIENTO LPO-000000022-007-2021

CONTRATO No. SAPA-FISM-008-21
"CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO COLONIA ROMA", ciudad de La Paz, estado de B.C.S.

Respuestas correspondientes de la junta de aclaraciones celebrada a las 13:30 horas del día 27 de julio del 2021, convocada por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, y con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión, que forma parte integrante de la misma, contestando lo que se indica a continuación:

No.	PREGUNTAS POR: JVC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. Ing. Elizabeth Castillo Martínez	RESPUESTAS: POR OOMSAPAS DE LA PAZ
1	¿Cuáles son las características y especificaciones del equipo a automatizar?	Se controlará la presión, el gasto, el voltaje y el nivel de agua por medio de un electro nivel, así como el control del valvuleo de manera digital, esto se hará con tecnología GPRS con almacenamiento en la nube
2	¿Cuáles son las coordenadas donde estará la computadora de monitoreo y del punto a monitorear donde estará la UTR de control?	No se requiere un servidor local, ni IP publica, ya que el almacenamiento será controlado en la nube
	PREGUNTAS POR: CONSTRUCTORA BAJA W.T.C. Omar Samir Cota Meza	RESPUESTAS: POR OOMSAPAS DE LA PAZ
3	¿Los trabajos no contemplados en el catálogo de Concepto y que surjan durante la ejecución de la obra como serán presentados?	Los trabajos no contemplados durante la ejecución de la obra se presentarán por escrito en formato libre, en el formato se incluirá la descripción de los trabajos a ejecutar y los análisis de precios unitarios correspondientes.



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ



RESPUESTAS
JUNTA DE ACLARACIONES
PROGRAMA FISM, EJERCICIO 2021
NUMERO DE PROCEDIMIENTO LPO-000000022-007-2021

CONTRATO No. SAPA-FISM-008-21
"CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO COLONIA ROMA", ciudad de La
Paz, estado de B.C.S.

4	¿En qué formato serán entregados los trabajos extraordinarios?	Los trabajos extraordinarios que pudieran surgir durante la ejecución de la obra se presentarán por escrito en formato libre, en el formato se incluirá la descripción de los trabajos a ejecutar y los análisis de precios unitarios correspondientes.
5	¿El trazo de la nueva tubería será hecha con proyección de calle a futuro?	Sujetarse al proyecto ejecutivo.
6	¿El factor de salario real será en "salarios mínimos" o en "umas"?	El factor de salario real se paga con base a salarios mínimos
7	¿Cómo se evaluarán los trabajos realizados, por supervisión semanal o finalización de obra?	Los trabajos realizados se evaluarán de manera continua, para eso se asignará un supervisor de obra que realizará visitas periódicas para corroborar que los trabajos descritos en el catálogo, correspondan a los trabajos ejecutados en la obra.

ATENTAMENTE



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ING. EDUARDO PEÑA GALLARDO
DIRECTOR TÉCNICO DEL OOMSAPAS DE LA PAZ