



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

PROGRAMA FISM, EJERCICIO 2021
NUMERO DE PROCEDIMIENTO LPO-00000022-010-2021

CONTRATO No. SAPA-FISM-011-21
"MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE TELEMETRÍA", municipio de La Paz, B.C.S.

Acta que se formula en la ciudad de La Paz, B.C.S. siendo las 14:00 horas del día 12 de noviembre del 2021, correspondiente a la junta de aclaraciones convocada por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, en relación y de conformidad con lo dispuesto en las bases de la licitación pública número de procedimiento en Compranet-BCS: LPO-00000022-010-2021 con la intervención del **C. Ing. Eduardo Peña Gallardo, Director Técnico** del Organismo Operador Municipal Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, en representación de **C. Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez, Director General** del Organismo Operador Municipal Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, y con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión, que forma parte integrante de la misma, se recibieron preguntas por escrito, y en digital de acuerdo a los puntos 1.4.2. de las bases de licitación.

Preguntas recibidas por parte del Ing. Martin Sandoval Martinez:

- 1) En todos los puntos se requiere suministro eléctrico para la alimentación del UTR, la calidad de energía debe ser la siguiente: 110 V 60 Hz. ¿Cómo se suministraría?
- 2) En los puntos 1 y 2, se realizarán unas cajas de válvulas, mismas donde se instalarán los macromedidores, ¿Dónde se va a montar el UTR?
- 3) En el punto N°3, "Valle de Mezquite" sobre el cárcamo ya hay un macromedidor, ¿El nuevo medidor sustituirá al existente o se montará en otro punto?, si es así, ¿dónde?
- 4) En el punto N°4, ¿En qué parte se va a montar el macromedidor?
- 5) En los puntos 5 y 6, ¿los medidores estarán sobre las garzas o en una caja de válvulas?, en ese mismo lugar, ¿Dónde se resguardará el UTR?
- 6) En el punto número 8, Colina de la Cruz 2, no hay cerco que resguarde los componentes ¿Cómo se evitará que se los roben?

Se resolverán las preguntas presentadas, y se verán reflejadas en la plataforma de Compranet-BCS con no más de 24 horas de diferencia respecto a la hora de haberse realizado la junta de aclaraciones.



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

PROGRAMA FISM, EJERCICIO 2021
NUMERO DE PROCEDIMIENTO LPO-00000022-010-2021

CONTRATO No. SAPA-FISM-011-21
"MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE TELEMETRÍA", municipio de La Paz, B.C.S.

Dándose por terminados los trabajos de la presente reunión firmando para constancia y validez los que en ella intervinieron a las 14:30 horas del 12 de noviembre del 2021.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, RAZÓN SOCIAL O SERVIDOR PUBLICO Y ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	FIRMA
1	ING. EDUARDO PEÑA GALLARDO DIRECTOR TÉCNICO DEL OOMSAPAS DE LA PAZ	
2	ING. AIDA CECILIA ORDAZ RICAUD ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL OOMSAPAS DE LA PAZ	
3	ARQ. TERESA KARINA MARTINEZ HIGUERA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	
4	ING. DANA MAYORAL MÁRQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE MARTIN SANDOVAL MARTINEZ, CONTRATISTA	