



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

RESPUESTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

PROGRAMA FISM, EJERCICIO 2021
NUMERO DE PROCEDIMIENTO LPO-000000022-010-2021

CONTRATO No. SAPA-FISM-011-21
"MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE TELEMETRÍA", municipio de La Paz, B.C.S.

Respuestas correspondientes de la junta de aclaraciones celebrada a las 16:00 horas del día 12 de noviembre del 2021, convocada por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, y con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión, que forma parte integrante de la misma, contestando lo que se indica a continuación:

No.	PREGUNTAS POR: ING. MARTIN SANDOVAL MARTÍNEZ	No.	RESPUESTAS: POR OOMSAPAS DE LA PAZ
1	En todos los puntos se requiere suministro eléctrico para la alimentación del UTR, la calidad de energía debe ser la siguiente: 110 V 60 Hz. ¿Cómo se suministraría?	1	La alimentación será por medio de Baterías.
2	En los puntos 1 y 2, se realizarán unas cajas de válvulas, mismas donde se instalarán los macromedidores, ¿Dónde se va a montar el UTR?	2	Dentro de las cajas de válvulas.
3	En el punto N°3, "Valle de Mezquite" sobre el cárcamo ya hay un macromedidor, ¿El nuevo medidor sustituirá al existente o se montará en otro punto?, si es así, ¿dónde?	3	Se sustituirá el existente.
4	En el punto N°4, ¿En qué parte se va a montar el macromedidor?	4	Sobre el tren de descarga
5	En los puntos 5 y 6, ¿los medidores estarán sobre las garzas o en una caja de válvulas?, en ese mismo lugar, ¿Dónde se resguardará el UTR?	5	Se sustituirán los medidores existentes, el UTR se resguardará en murete anexo a la garza.
6	En el punto número 8, Colina de la Cruz 2, no hay cerco que resguarde los componentes ¿Cómo se evitará que se los roben?	6	El resguardo será responsabilidad del organismo operador.

ATENTAMENTE

ING. EDUARDO PEÑA GALLARDO
DIRECTOR TÉCNICO DEL OOMSAPAS DE LA PAZ

Centro de Atención Telefónica Línea Única (612) 12-3-86-28
Tel. Conmutador (612) 12-3-86-00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ