





PESO TOTAL 1480 Kg.



- 4.- LAS JUNTAS SERÁN DE PENETRACIÓN COMPLETA, EFECTUADAS POR SOLDADORES CALIFICADOS SEGÚN AWS DI.I
- 5.- LA INSPECCIÓN RADIOGRAFICA SERÁ EFECTUADA POR PERSONAL CALIFICADO Y DE ACUERDO A LA SECCIÓN 6 DE API 650. 6.- TODAS LAS JUNTAS SERÁN EN CAMPO, Y A MENOS QUE OTRA COSA SE INDIQUE EL WPS XXX SERÁ APLICADO EN TODAS LAS







NOTAS



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento



H.XVII Ayuntamiento del Municipio de La Paz B.C.S. 2021 - 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

Ing. Zulema Guadalupe Lazos Ramírez. Directora General

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

Ing. Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico Vo.Bo. DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

> C.I.C. Qro R95-081 CSE R95-045 D.R.O. Perito Ingeniería Civil

> > Ing. Victor Hugo Reygadas Gómez

	AGOSTO, 2024
LOCALIDAD:	ESCALA:
La Paz	Sin escala
MUNICIPIO:	PLANO:
La Paz	TK-20-09
NOMBRE DEL PLANO:	

CUERPO DEL TANQUE

Ced. Prof. 574997

NOMBRE DE LA OBRA

PROYECTO FIDEPAZ